

意見・質問	回答
<p><b>&lt;一般競争入札案件&gt;</b></p> <p><b>① 令和5年度 県営ほ場整備事業（面的集積型）町野北部地区 区画整理工事</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当該地域のほ場整備工事は、輪島市外の業者の参加はないのか。</li> <li>・1者入札となった理由は。</li> <li>・ほ場整備工事の場合、どのような基準で発注する規模を決めているのか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・輪島市外からの参加実績はない。</li> <li>・ほ場整備については、田に付帯する施設の取付け位置などを地権者である農家の方々と調整する必要があることから、地域に精通した業者のほうが地域の人と話がしやすいのではないかと推察される。</li> <li>・耕作等の関係から基本的には春から冬までに仕上げられる程度の規模としている。</li> </ul>
<p><b>② 県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事（金沢－3－5）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入札が無効となった者が2者いるが、その理由は。</li> <li>・総合評価における技術提案の配点はどのように決まっているのか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入札金額が調査基準価格を下回り、その後の施工体制調査を辞退した者である。</li> <li>・評価I型（予定価格6千万円以上）の場合、10点満点となるが、例えば2つの課題があれば、6点：4点といったようにより重要な項目の配点を高くしている。</li> </ul>

意見・質問	回答
<p><b>③ 大聖寺高等学校管理教室棟大規模改修・防音復旧等工事（機械設備）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1者応札となった理由は。</li> <li>・ 特定建設工事共同企業体（JV）はどのように組まれているのか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 同時期に加賀市内の小中学校で同種工事の発注が複数あった。また、民間工事の発注も多くあったものと推察される。</li> <li>・ 代表者が日頃付き合いのある複数の業者に対して声掛けをし、技術者の空き状況等条件が合えばJVを組むと聞いている。</li> </ul>
<p>&lt;指名競争入札案件&gt;</p> <p><b>④ 都市計画道路 山代栗津線 街路整備（防災・安全）工事（安全施設工）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 金沢市内の業者も指名した理由は。</li> <li>・ 工期が3か月あるが、防護柵の設置にそれほどかかるのか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 8者指名するところ、施工能力を有する者が南加賀土木管内には5者しかいなかったためである。</li> <li>・ 現場施工は2週間程度だが、受注してから柵の製作に1～2か月かかる。</li> </ul>
<p><b>⑤ 白山ろくテーマパーク 整備工事（施設改修工）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 造園業者でも遊具の修繕工事はできるのか。</li> <li>・ 工事場所に近い業者は他にもいるはずだが指名しなかった理由は。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 遊具の新設の際も造園業者が施工しているため、可能である。</li> <li>・ 白山ろくテーマパークで造園工事の施工実績のある業者の中から選定したためである。</li> </ul>

意見・質問	回答
<p><b>⑥ 一般県道 庵鷺浦大田新線 地方道 改築（社会資本）工事（伐木工）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・指名業者数を10者としている理由は。</li> <li>・最低制限価格同額の業者が半数となっているが、予定価格が高すぎたということはないか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土木一式工事については10者指名することとしている。</li> <li>・予定価格は積算基準に基づいて適切に積算している。</li> </ul>
<p><b>&lt;随意契約案件&gt;</b></p> <p><b>⑦ 大聖寺高等学校冷温水発生機修繕工事</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・なぜこの業者（メーカー）にしか施工できないのか。</li> <li>・予定価格はどのように積算したのか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当該吸収式冷温水発生機は、メーカー独自の設計により開発されたものであり、部品もメーカー独自のものであるため。</li> <li>・メーカーからの参考見積を基に積算した。</li> </ul>