

意見・質問	回答
<p><一般競争入札案件></p> <p>① 令和2年度 県営ほ場整備事業（機構関連型）宇留地地区 区画整理工事その2</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 今回抽出工事と関連工事1が一者応札になっているが、その事情をどう推測するか。 ・ 一者応札になった原因をもう少し詳細に分析できないか。 ・ 今回の工事場所は図面では高低差がない様に見受けられるがどうか。 ・ 技術提案の課題に対する評価点が低いように見受けられるがどうか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ その時期における業者の工事受注件数と雇用している技術者数の状況によってそのような結果になったのではないかと思われる。 ・ ほ場整備事業については、採算性が悪いと建設業協会等からも指摘されており、今年度より見直しを進めている。国の標準歩掛では、能登北部の中山間地域など高低差のある場所では効率が悪いので、農林水産省に中山間地域用の歩掛を検討してもらっている。 ・ 平面図で見ると高低差は認識しづらいが、現地ではかなり高低差がある。このような地域の工事を受注できるのは、現地に精通している地元の業者に限られ、結果的に応札者が少なくなったのではないかと推測される。 ・ 提案内容が一般的なことだったので、そのような評価になった。
<p>② 寺井高等学校No.1 管理教室棟防音復旧・大規模改修工事（機械設備）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 無効となっている2者はどのタイミングで、どのような事情で無効となったのか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1者は調査基準価格を下回ったため、施工体制調査のための資料の作成・提出を依頼していたが、辞退する旨の届出があった。もう1者は入札後、落札決定日までの期間に他の自治体発注の工事を落札したため技術者を配置できなくなっ

意見・質問	回答
<ul style="list-style-type: none"> ・ 施工体制調査を辞退した理由は何か。 ・ 関連工事はあるか。 ・ 防音復旧工事で冷温水発生機と空気調和機を更新するとなっているが、この2つの機械を更新することと防音復旧はどのような関係性があるのか。 	<p>たことにより申請取下届が提出された。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 辞退した理由は定かではない。 ・ 建築工事と電気工事がある。 ・ 防音のためのサッシの更新と窓が開けられないことによる空調設備の更新をセットで行う工事である。
<p>③ 主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事（柳田2号跨道橋撤去1工区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 3つの関連工事と今回の対象工事の入札参加者数が違う理由は何か。 ・ II型の簡易な提案（配点5点）に点数配分はあるのか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 4つの跨道橋撤去工事の他に、近接して改良工事も施工していたため、入札に参加できない業者があった。 ・ II型については2項目で5点としており、I型のような点数配分はない。
<p><指名競争入札案件></p> <p>④ 令和2年度 機能強化・老朽化対策事業 丸山地区 老朽化対策工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 入札結果を見ると、業者が前向きに応札したように感じられないが、指名する際の選定段階で考慮できないか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本工事では、選定のルールに則り、当該地域の対応等級の有資格者を全て選定しているため難しい。
<p>⑤ 金沢競馬場角馬場整備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Aランク業者を指名しているが、複雑な工事ということか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 金額が1,000万円以上のためAランクを指名している。
<p>⑥ 金沢圏域 地すべり緊急改築工事（清水谷工区）</p>	

令和2年度第3回 石川県入札監視委員会 議事要旨

意見・質問	回答
<ul style="list-style-type: none"> • 入札結果にある棄権と辞退の違いは何か。 • 電子入札の資格の有無とはどういうことか。 • 工事の難度はどうか。 	<ul style="list-style-type: none"> • 入札時に辞退の申し出があったものが辞退、辞退の申し出も入札もなかったものが棄権となる。 • 県の電子入札システムにおける登録の有無のことである。 • 現場は山奥かつ急峻であることから、ある程度の難度はある。
<p>⑦ 一般国道 416号 県単道路改良工事（改良工）</p> <ul style="list-style-type: none"> • 細目協定とはどのようなものか。 • 6月25日に通行止めを解除しているが、工期が8月31日に着工となっている理由は何か。 	<ul style="list-style-type: none"> • 県と地域の建設業協会（小松能美建設業協会）が締結している災害協定である。 • 災害応急工事の場合、着工後に測量や図面の作成、積算等を行ったうえで随意契約を結ばざるを得ないため、実際の工期とは異なってくる。